**Urząd Miejski w Kruszwicy**
**ul. Nadgoplańska 4**
**88-150 Kruszwica**

**Znak sprawy: ZP.04.02.2011** Kruszwica dnia: 2011-02-21

**Do Wykonawców**
**ubiegających się o**
**Zamówienie**

# O D P O W I E D Ź
## na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2011-02-16** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na

**„Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – ul. Kujawska w Kruszwicy"**

Urząd Miejski w Kruszwicy przesyła odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego nr: ZP.04.02.2011 :

### Pytanie nr 1

Dot. Rozdziału 3, pkt. 3 d) SIWZ – osoby zdolne do wykonania zamówienia. Czy zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz kierownika budowy, który jest technikiem urządzeń sanitarnych i posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia – kierownik budowy specjalności drogowej i kierownik budowy specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; umożliwiające objęcie funkcji kierownika budowy nad przedmiotowymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To wykonawca ocenia czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kierownik spełnia wymagania.

**Pytanie nr 2**

Dot. Rozdziału 3, pkt. 3 e) SIWZ – posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy. Czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie roboty budowlane, które wykonywał w konsorcjum z inną firmą i których był liderem?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wskaże w ofercie roboty budowlane, które wykonywał w konsorcjum z inną firmą jako lider.

**Pytanie nr 3**

Dot. Rozdziału 3, pkt. 3 e) SIWZ – posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy. Czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie min. dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg krajowych, gminnych lub ulic, obejmujące w swoim zakresie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni min. 2500 $m^2$ np. na chodnikach, ścieżce rowerowej, parkingach itp.?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 4**

Dot. Rozdziału 3, pkt. 3 e) SIWZ – posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy. Czy Zamawiający uzna przedmiotowy wymóg za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie min. dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg krajowych, gminnych lub ulic, obejmujące w swoim zakresie wykonanie kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 250 m?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 5**

Dot. Rozdziału 3, pkt. 3 e) SIWZ – posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę min. dwóch zadań obejmujących wykonanie zarówno nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni min. 2500m2 i kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 250 m?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 6**

Dot. Poz. P15 i P21 przedmiaru robót – proszę o wskazanie miejsca i odległości odwozu materiałów z rozbiórki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami projektu budowlanego przewiduje się wywóz materiałów uzyskanych z rozbiórki na odległość do 1 km z zachowaniem warunków ich przechowywania i utylizacji. Miejsce składowania materiałów z rozbiórki nadających się do dalszego użycia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w momencie przekazania placu budowy.

---

Sporządził: B. Krajniak

*Zamawiający*