Kruszwica, dnia: 2019-03-07

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.4.2019

O D P O W I E D Ź

na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na zadanie **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy".**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.4.2019.

Pytanie 1:

W przedmiarze nie zostały podane średnice rur spustowych i rynien jakie mają zostać zamontowane po termomodernizacji na obiekcie.

Odpowiedź:

Po termomodernizacji na obiekcie mają być zamontowane rynny z blachy powlekanej dn 150 mm i rury spustowe śr. 125 mm.

Pytanie 2:

W pozycji przedmiaru nr 48 wartość wynosi 0,00 m2. Należy usunąć tę pozycję czy wartość w tej pozycji powinna występować ? Jeśli tak to jaka ?

Odpowiedź:

Wartość w poz. 48 została uwzględniona w poz. 99, a poz. 48 należy usunąć/wyzerować.

Pytanie 3:

W pozycjach przedmiaru dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej są rozbieżności w stosunku do wymiarów przedstawionych na rzucie parteru i rzucie piętra . Czy mogli by państwo udostępnić zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
w celu właściwego obliczenia niezbędnej powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przedstawia się następująco:

L.P.	LOKALIZACJA	RODZAJ STOLARKI	WYMIARY (m)	ILOŚĆ	UWAGI
1.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	1,75 x 0,82	3	*wymiary okien w świetle ościeżnicy * Nawiewniki w każdym skrzydle okiennym, * stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka okienna powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
2.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	0,90 x 0,82	1	
3.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	0,85 x 1,16	2	
4.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	3,40 x 2,40	1	
5.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	1,70 x 1,40	1	
6.	Przyziemie (parter)	STOLARKA OKIENNA	1,74 x 1,45	1	
7.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi zewnętrzne*** PCV z ościeżnicą	1,20 X 2,40	1	*wymiary drzwi w świetle ościeżnicy *drzwi z kompletnym zamkiem * stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka drzwiowa powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
8.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi zewnętrzne*** PCV z ościeżnicą	0,90 X 2,00	1	
9.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi zewnętrzne*** PCV z ościeżnicą	0,90 X 2,40	1	
10.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,90 x 2,10	10	*drzwi łazienkowe z tulejami nawiewnymi, *wymiary drzwi w świetle ościeżnicy *ościeżnica drewniana *drzwi z kompletnym zamkiem * stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka drzwiowa powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
11.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,70 x 2,10	3	
12.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,90 x 2,10 (łazienkowe)	3	
13.	Przyziemie (parter)	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,80 x 2,10 (łazienkowe)	3	

14.	Piętro	STOLARKA OKIENNA	3,54 x 2,37	4	*wymiary okien w świetle ościeżnicy * Nawiewniki w każdym skrzydle okiennym, * stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka okienna powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
15.	Piętro	STOLARKA OKIENNA	1,75 x 2,34	5	
16.	Piętro	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi zewnętrzne*** PCV z ościeżnicą	1,30 x 2,40	1	*wymiary drzwi w świetle ościeżnicy, światło jednego skrzydła min. 0,9m *drzwi z kompletnym podwójnym zamkiem * stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka drzwiowa powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
17.	Piętro	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	1,25 x 2,00	1	*drzwi łazienkowe z tulejami nawiewnymi, *wymiary drzwi w świetle ościeżnicy*ościeżnica drewniana*drzwi z kompletnym zamkiem* stolarka w kolorze grafitowym, * stolarka drzwiowa powinna uwzględniać współczynnik przenikania ciepła (U) obowiązujący od 1 stycznia 2021r.
18.	Piętro	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,90 x 2,00	4	
19.	Piętro	STOLARKA DRZWIOWA - ***drzwi wewnętrzne*** z ościeżnicą	0,90 x 2,00 (łazienkowe)	2	

Zamawiający

Z-ca Burmistrza

Bartosz Krajniak