Kruszwica, dnia 2019-05-30

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.14.2019

O D P O W I E D Ź

na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.05.2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na zadanie **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej".**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.14.2019.

Pytanie 1:

Brak w opisie technicznym opisu kostki betonowej na nawierzchnie utwardzone. Wg przedmiaru jest to kostka gr. 6cm. Proszę o wskazanie koloru i potwierdzenie grubości dla kostki.

Odpowiedź na pytanie 1:

Kostka betonowa na nawierzchnie utwardzone:

- grubość kostki 6 cm (ciągi piesze);
- kolor kostki szary.

Pytanie 2:

Proszę o załączenie przekroju pionowego przez budynek ze wskazaniem warstw posadzkowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz dachu.

Odpowiedź na pytanie 2:

Opracowanie projektowe nie obejmowało przekroju pionowego budynku, gdyż w przyjętym zakresie prac remontowych nie było to konieczne.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie parametru współczynnika λ dla styropianu oraz wełny mineralnej z wyszczególnieniem dla ich przeznaczenia (posadzka, ściana, sufit).

Odpowiedź na pytanie 3:

projekt obejmuje:

- izolacje termiczne ścian: styropian EPS 040 grubości 15 cm (lambda 0,040 (W/mxk));
- izolację termiczną stropodachu (sufit w cz. świetlicy): wełna mineralna grubości 20 cm (lambda 0,040 W(mxk)).

Zamawiający

Burmistrz

Dariusz Witczak